



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
главного управления МЧС России по Томской области
(наименование территориального органа МЧС России)

634034, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 600-880 ф.(3822) 600-880 e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г.Стрежевому
(наименование органа государственного надзора)

636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Коммунальная 10, строение 1, тел. 838259-5-25-82,
e-mail: gpn_strejevoy@kchs.tomsk.gov.ru

Предписание № 09/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению "Средняя школа № 4 городского округа
Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов", в лице директора Стрюк Светланы
Алексеевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Стрежевому управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от
«10» марта 2021 года № 09.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с
11 час. 00 мин. 16 марта 2021 г. по 11 час. 00 мин. 25 марта 2021 г., начальником отделения над-
зорной деятельности и профилактической работы по г. Стрежевому УНДиПР Главного
управления МЧС России по Томской области - главным государственным инспектором по
г. Стрежевому Томской области по пожарному надзору Спицким Алексеем Григорьевичем, доз-
навателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Стрежевому УН-
ДиПР Главного управления МЧС России по Томской области – государственным инспектором по
г. Стрежевому Томской области по пожарному надзору Кашириным Иваном
Витальевичем, проведена плановая выездная проверка, муниципального общеобразовательного
учреждения "Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдель-
ных предметов". ИНН 7022008655; ОГРН 1027001620051.

расположенного по адресу: 636780 Томская область, город Стрежевой 4 микрорайон, д. 458

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4
городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов" Стрюк
Светланой Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не все помещения, где требуется, защищены автоматической установкой пожарной сигнализации (помещение с холодильным оборудованием в пищеблоке, кабинет специалиста по закупкам на 3м этаже).	ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А п.п. А.4, А.10, таблица А.1 п. 9, таблица А.3 п.п. 5.2, 38 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	25.03.2022 10.00	
2	Высота эвакуационного выхода из танцевального зала непосредственно на улицу, не соответствует требованиям пожарной безопасности, а именно составляет 1,7 метра при необходимой высоте не менее 1,9 м.	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	25.03.2022 10.00	
3	В танцевальном зале (цокольный этаж) применяются декоративно-отделочные материалы для покрытия стен без учета показателей класса пожарной опасности.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 134, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	25.03.2022 10.00	
4	Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации, а именно, демонтированы дымовые извещатели пожарные в помещении технического персонала на 4-м этаже, при срабатывании двух пожарных извещателей дымовых в кабинете музыки, а также при активации извещателя пожарного ручного, сигнал на прибор приемно-контрольный не поступает, система оповещения и управления эвакуацией людей не включается.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.	25.03.2022 10.00	

5	<p>Помещение серверной (на 3-м этаже) не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проема не ниже 2-го типа, допускается хранение сторонних горючих веществ и материалов.</p>	<p>ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». подп. е) п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479, п.5.5.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1).</p>	25.03.2022 10.00	
6	<p>Инструкция по пожарной безопасности утверждена без учета требований, установленных разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.</p>	<p>п. 2, 392 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.</p>	25.03.2022 10.00	
7	<p>К работам на объекте защиты допускаются работники, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности (работники пищеблока).</p>	<p>п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.</p>	25.03.2022 10.00	
8	<p>В помещении архива в приёмной директора, подсобном помещении в актовом зале, комнате для хранения спортивного инвентаря в спортивном зале, в складских помещениях, расположенных на цокольном этаже в районе гардероба эксплуатируются светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильников.</p>	<p>подп. в) п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.</p>	25.03.2022 10.00	
9	<p>Повсеместно допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении.</p>	<p>подп. г) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.</p>	25.03.2022 10.00	

10	Руководителем организации не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (складские помещения, расположенные на цокольном этаже).	п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.	25.03.2022 10.00	
11	Руководителем организации не организована проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах системы вентиляции, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.	25.03.2022 10.00	
12	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта. Данные работы должны проводится не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.	25.03.2022 10.00	
13	Помещение вентиляционной (на цокольном этаже) не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проема не ниже 2-го типа.	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1).	25.03.2022 10.00	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР по г. Стрежевому УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области – главный государственный инспектор по г. Стрежевому Томской области по пожарному надзору Спичкий Алексей Григорьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» марта 2021 г.



(подпись)

Дознаватель ОНДиПР по г. Стрежевому УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области - государственный инспектор по г. Стрежевому Томской области по пожарному надзору Каширин Иван Витальевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» марта 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов" Стрюк Светлана Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы)

«25» марта 2021 г.

(подпись)

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)